

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской
области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском
районах**

Ленина ул., д.30, г. Боровск, Калужская обл., 249010
Тел/факс. (48438) 4 42 87 E-mail: borovskto@mail.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 21

Калужская область, г.Боровск,
ул.Ленина, 30

« 26 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Ивановой Людмилой Викторовной, главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в
Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском
районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Ладушки»
г.Балабаново Боровского района ИНН 4003013728 ОГРН1024000537065

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.2,ст. 11, ст.28 п.1
Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20),

а именно:

-конструкция окон в группах №1, №3, №4, №5, №6 не обеспечивает возможность
проветривания помещений в любое время года, что является нарушением п.2.7.2 СП
2.4.3648-20

- полы в старшей группе №3 имеют дефекты и повреждения линолеума, что является
нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

- стены в прачечной имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.3 СП
2.4.3648-20

-для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением
п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью

устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 25.08.2023года:

устранить нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
-заменить окна в группах №1, №3, №4, №5, №6, так как не обеспечивают возможность проветривания помещений в любое время года, п.2.7.2.СП 2.4.3648-20

- в старшей группе №3 заменить линолеум, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

- провести текущий ремонт в прачечной, так как стены имеют дефекты и повреждения, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

- посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Ладушки» г.Балабаново Боровского района
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, 30, тел./факс 8-48438 4-42-87 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом: E-mail: borovskto@mail.ru в срок до «25» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Роспотребнадзора




Л.В. Иванова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» апреля 2023 г.



(подпись)

Л.Н. Самусенко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: получено на руки